

Poznań, dnia 09.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego „Modernizacja boiska sportowego na os. Zwycięstwa w Poznaniu.”

W dniu 05.11.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy syntetycznej o najbardziej spopularyzowanych parametrach na boiska wielofunkcyjne. Trawy o poniższych parametrach:

- Wysokość włókna min 20 mm
- Ilość włókien min 350 000
- Typ włókna monofilowe
- Rodzaj włókna 100% polietylen
- Dtex-min 13 000
- Waga całkowita min 2 600 g/m²
- Siła potrzebna do wrywania pęczka min 137 N
- Grubość włókna min 300 mikronów
- Typ trawy: monofil
- Rodzaj trawy: polietylen

Odpowiedz:

Zamawiający rozszerza rodzaje dopuszczonych do zastosowania traw syntetycznych i zezwala na zastosowanie poza trawą syntetyczną o parametrach określonych w dokumentacji dołączonej do SIWZ również trawę o poniższych parametrach:

- Wysokość włókna min 20 mm
- Ilość włókien min 350 000
- Typ włókna monofilowe
- Rodzaj włókna 100% polietylen
- Dtex-min 13 000
- Waga całkowita min 2 600 g/m²
- Siła potrzebna do wrywania pęczka min 137 N
- Grubość włókna min 300 mikronów
- Typ trawy: monofil
- Rodzaj trawy: polietylen

Kierownik Osiedla Zwycięstwa
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU

mgr inż. Jarosław Jarysz