



Poznań, 28-08-2024r.

MZ.077.80.2024.BG

Według rozdzielnika

dot. informacji o obowiązkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W odniesieniu do ostatnich wydarzeń związanych z walką z pożarami, mających miejsce na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego tut. komenda przekazuje niniejsze informacje.

Ochrona przeciwpożarowa polega m.in. na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez zapobieganie jego powstawaniu i rozprzestrzenianiu się, zapewnianiu sił i środków do jego zwalczania oraz prowadzeniu działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Część z powyższych obowiązków spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach korzystających z budynków lub terenów, którzy powinni je zabezpieczyć przed zagrożeniem pożarowym.

Należy zwrócić szczególną uwagę na czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które stwarzają ryzyko wybuchu pożaru, jego rozprzestrzenianie się w obiekcie lub na terenie oraz utrudniają prowadzenie działań ratowniczych oraz ewakuacji, o których użytkownicy obiektów powinni pamiętać.

Zabronione jest m.in.:

- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
- garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,
- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyłączeniem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 °C,
- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,



- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
- składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiających ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

Szczegółowy zbiór obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, spoczywających na właścicielach, zarządcach oraz użytkownikach budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów zawarto w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 r. poz. 275) oraz w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 r. poz. 822).

Biorąc powyższe pod uwagę, tut. komenda poleca niezwłocznie podjąć czynności mające na celu weryfikację części wspólnych budynków, tj. m.in. dróg komunikacji ogólnej, piwnic, poddaszy itd. pod kątem występowania ewentualnych zagrożeń pożarowych, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób przebywających w budynkach.

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu**

st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. zgodnie z rozdzielnikiem
2. a/a